

Сведения об аварийных отключениях

Дата и время отключения	Дата и время включения	Отключенное оборудование	Потребители	Недоотпуск электроэнергии, МВт*час	Причины аварии	Мероприятия по устранению аварий
ГОД - 2020						
Январь						
-	-	-	-	-	-	-
Февраль						
-	-	-	-	-	-	-
Март						
07.03.2020 9:49	07.03.2020 10:54	ПС 110кВ "Водозабор", яч.№2 МТЗ 1ст.	ТП-88: ж.д. ул.Гагарина 1,1В; ул.Весенняя 14,16. Почт.отделение №8. ТП-89 2СШ: Роддом, д/с "Рябинушка". ТП-90: Центр детс. творчества "Радуга", Станция юных техников, Храм пророка Илии. КТПн-115, КТПн-278 (ООО "Промэлектросеть"). КТПн-033 (ООО "Созидатель"). КТПн-044 (ГСК-10).	0,082	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.2 ТП-90 яч.4 - ТП-88 яч.3	Ремонт КЛ-10кВ яч.2 ТП-90 яч.4 - ТП-88 яч.4
Апрель						
-	-	-	-	-	-	-
Май						
-	-	-	-	-	-	-
Июнь						
-	-	-	-	-	-	-
Июль						
12.07.2020 16:47	12.07.2020 17:50	ПС 110кВ "Городская", яч.№26 МТЗ 1ст.	ТП-19: ж.д. ул.Молодежная 3, 5а, 3а, 5. Парк "Дружба", Универсам "Радеж", аптека, кафе "Усадьба". ТП-20: ж.д. ул.Гагарина 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7ж, 7з, 7и, 7к, 7л. ВТММ, магазин "Спортмастер", казначейство. ТП-21: ч.ж.д. ул.Молодежная - 14шт., Лицейский проезд - 20шт. ВТММ, Храм "Иконы Донской".	0,37	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.26 ПС Городская - ТП-21 яч.6	Ремонти КЛ-10кВ яч.26 ПС Городская - ТП-21 яч.7
Август						
-	-	-	-	-	-	-
Сентябрь						
-	-	-	-	-	-	-
Октябрь						
-	-	-	-	-	-	-
Ноябрь						
-	-	-	-	-	-	-
Декабрь						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-