

Сведения об аварийных отключениях

Дата и время отключения	Дата и время включения	Отключенное оборудование	Потребители	Недоотпуск электроэнергии, МВт*час	Причины аварии	Мероприятия по устранению аварий
ГОД - 2021						
Январь						
-	-	-	-	-	-	-
Февраль						
-	-	-	-	-	-	-
Март						
19.03.2020 20:01	19.03.2021 21:47	РП-1, яч.№18 Т.О.	ТП-40 ПСШ-0,4кВ: м.ж.д. Энтузиастов 29,37,27,33,35; Черникова 18. Рынок "Метелица", торг.павильоны. ТП-41 ПСШ-0,4кВ: м.ж.д. Энтузиастов 41,39; Черникова 22; Ленинградская 1. КНС-9 второй ввод. ТП-70 ПСШ-0,4кВ: ч.ж.д. Сиреневый, Лазоревый, Энтузиастов, Березовый. ИФНС России №4 1-ый ввод. ТП-91: ч.ж.д. ул.Энтузиастов, Сапфировая. Алмазная, Рубиновая, Агатовая. КТПн-99: ч.ж.д. ул.Вольная, Васильковая, Сельская, Закурганная, Дуговая, пр. Лазоревый. КТПн-103: ч.ж.д. ул.Маньчская, Станичная. Стременная, пер.Овражный.	0,530	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.18 РП-1 - ТП-40 яч.8	Ремонт КЛ-10кВ яч.18 РП-1 - ТП-40 яч.8
Апрель						
-	-	-	-	-	-	-
Май						
27.05.2021 3:03	27.05.2021 4:04	ПС "Водозабор", яч.№8 Т.О.	ТП-1 ИСШ-0,4кВ: м.ж.д. Бульвар Великой Победы 16, 18, 18а, 19, 20, 21, 24 ТП-2: м.ж.д. Бульвар Великой Победы 5, 5а, 7, 9, 11, 12; Строителей 76, д/с "Ромашка". ТП-6: м.ж.д. Энтузиастов 20, 21, Бульвар Великой Победы 4, ТП-5 ПСШ-0,4кВ: м.ж.д.:Строителей 11,13.	0,510	Пробой изоляции КЛ-10кВ ТП-6 яч.3 - ТП-032 яч.5	Ремонт КЛ-10кВ ТП-6 яч.3 - ТП-032 яч.6
Июнь						
-	-	-	-	-	-	-
Июль						
15.07.2021 14:24	15.07.2021 15:18	ПС Городская, яч.№20 МТЗ 1ст.	ТП-84: м.ж.д. Октябрьское шоссе 3,3а,3б,3г,5; Гагарина 10б. Магазин "Продукты", организации - 3шт. ТП-85: м.ж.д. Весенняя 6,4; Октябрьское шоссе 1; Гагарина 4,1а,6,6а,6б,6в,6г,6д,8,8а,8б,8в,8г,8д,8е. ТП-86: ч.ж.д. Весенняя 8,10,12; Гагарина 2. Магазин "Пятерочка", отделение Сбербанка. АЗС.	0,467	Повреждение КЛ-10кВ яч.5 ТП-85 - ТП-86 яч.6 при земляных работах сторонней организацией.	Ремонт КЛ-10кВ яч.5 ТП-85 - ТП-86 яч.6 при земляных работах сторонней организацией.
Август						
31.08.2021 20:51	31.08.2021 21:20	РП-2, яч.№15 МТЗ 1ст.	ТП-67: м.к.д. Кошевого 36,40,42, 38а,44. Магазин "Комфорт", магазин "Магнит". ТП-68: м.к.д. Кошевого 24,26,28,28а,30,34. Коттеджи - 25шт. ТП-69: м.к.д. Кошевого 46. ТП-95: Храм Василия блаженного. Просветительский центр. ТП-28: м.к.д. Дружбы 5,5б,7/22. ТП-27 2СШ: м.к.д. Дружбы 3а; Гагарина 37/3. Коттеджи - 4шт. Д/с "Жемчужинка".	0,312	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.15 РП-2 - ТП-69 яч.1.	Ремонт КЛ-10кВ яч.15 РП-2 - ТП-69 яч.1.
Сентябрь						
-	-	-	-	-	-	-
Октябрь						
-	-	-	-	-	-	-
Ноябрь						
-	-	-	-	-	-	-
Декабрь						
-	-	-	-	-	-	-